

sprawa RGI.271.13.2018

Świlcza, dn. 16.02.2018 r.

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 lutego 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 517281-N-2018, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.swilcza.com.pl.

Planowany termin składania ofert: do 27 lutego 2018 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 14 lutego 2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść pytania:

W dokumentacji projektowej nie określono jednoznacznie wymiarów wiaty przystankowej oraz nie wskazano materiałów z jakich ma być wykonana. Prosimy o dokładne sprecyzowanie parametrów wiaty przystankowej.

Odpowiedź:

Wymagane wymiary wiaty przystankowej:

- długość: 5,0 m
- szerokość: 1,5 m
- wysokość: 2,4 m

Podane wymiary stanowią wymiary zadaszzenia w rzucie z góry, które należy przyjmować dla najbardziej zewnętrznie wysuniętych elementów wiaty przystankowej.

Materiały:

Konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych, dach pokryty płytami z poliwęglanu komorowego oraz ściany z poliwęglanu komorowego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wyżej wymienionych.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Sławomir Styka
ZASTĘPCA WÓJTA