

sprawa RGI.271.7.2019

Świlcza, dn. 06.02.2019 r.

## Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

**Wymiana posadzek w Zespole Szkół w Dąbrowie, Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej i Szkole Podstawowej w Trzcianie**

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 30 stycznia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508570-N-2019, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.swilcza.com.pl](http://www.bip.swilcza.com.pl).

**Planowany termin składania ofert: do 12 lutego 2018 r. do godz. 10:30.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 04 lutego 2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Treść pytania nr 1:

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w pkt. 2.2 jako materiał na pokrycie podłóg opisany jest tylko jeden rodzaj wykładziny (z opisu wynika, że chodzi o wykładzinę homogeniczną). Natomiast w dołączonym Przedmiarze Robót jako analogie podaje się kilka rodzajów wykładzin.

Czy w związku z tym należy uwzględnić w wycenie materiał zgodnie z opisami w Przedmiarze, odpowiednio dla wyszczególnionych obiektów i pomieszczeń?

### Odpowiedź:

**Dopuszcza się zastosowanie wykładzin homogenicznych i heterogenicznych pod warunkiem spełnienia wymagań:**

- 1) przeznaczona do stosowania do pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych o dużym natężeniu ruchu,
- 2) grubość całkowita  $\geq 2$  mm,
- 3) antypoślizgowe,
- 4) zabezpieczone poliuretanem,
- 5) niewymagająca stosowania żadnych dodatkowych zabezpieczeń przez cały okres użytkowania,
- 6) antyelektrostatyczne,
- 7) klasa użytkowa 34/43.

**Należy wyceniać wykładziny o parametrach nie gorszych niż wskazane w przedmiarach.**

### Treść pytania nr 2:

W Przedmiarze Robót w pkt. 1.5 podana jest jako analogia wykładzina Rekord Sport. Czy w istocie w sali przedszkolnej Zamawiający przewiduje ułożenie wykładziny pcv o parametrach sportowych, czy chodzi o wykładzinę pcv w wersji „akustyk”, która ze względu na swoją

budowę ma za zadanie podniesienie komfortu użytkowania (np. większa sprężystość, izolacja akustyczna, itp.)?

**Odpowiedź:**

**W sali przedszkolnej powinna być ułożona wykładzina przeznaczona do tego typu pomieszczeń, grubsza od wykładziny standardowej, antypoślizgowa. Dopuszcza się zastosowanie wykładziny w wersji „akustyk”.**

Z UP. WÓJTA  
mgr inż. Dawid Styka  
ZASTĘPCA WÓJTY

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

NIP: 517-00-45-613  
REGON: 690582140  
Konto bankowe: BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

**REFERENT**

*A. Nowak*  
mgr inż. Agnieszka Nowak