

RGI.271.41.2019

Świltza, dn. 19.12.2019 r.

Modyfikacja treści siwz nr 2

Zamawiający: Gmina Świltza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świltza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 06 grudnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 633242-N-2019, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.bip.swiltza.com.pl

Planowany termin składania ofert: **do 15 stycznia 2020 r. do godz. 10:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) Gmina Świltza zmienia oraz wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 18 grudnia 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

W załączniku nr 08 do SIWZ w tabeli nr 2 – tabela doboru mocy opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świltza na podstawie której Zamawiający wymaga wykonania obliczeń fotometrycznych wskazano klasy oświetlenia, których brak w normie PN-EN 13201:2016 na którą Zamawiający powołuje się w SIWZ. W związku z tą niejasnością prosimy o jednoznaczne wskazanie dla której wersji normy Zamawiający wymaga przedstawienia obliczeń fotometrycznych. Jeśli jest to PN-EN 13201:2016 prosimy o poprawienie tabeli nr 2 w PFU o właściwe klasy oświetlenia, natomiast jeśli jej starsza wersja to prosimy o poprawę nazewnictwa normy w SIWZ. Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert gdyż zaistniała różnica jest bardzo znacząca i uniemożliwia złożenie jednoznacznych ofert w aktualnym terminie składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający, uzna za prawidłowe obliczenia wykonane na podstawie normy PN-EN13201:2016. W załączniku nr 8 do SIWZ w tabeli nr 2 należy przyjąć, że nazewnictwo klasy oświetlenia ulega zmianie według zasady:

- ME6 zmienia nazwę na M6
- ME5 zmienia nazwę na M5
- ME3 zmienia nazwę na M3
- S4 zmienia nazwę na P4

Treść pytania:

Proszę o przedstawienie obliczeń fotometrycznych wraz z typem zastosowanych opraw oświetleniowych na podstawie których została sporządzona tabela nr 2 w PFU. Wiodący na polskim rynku elektrycznym producenci oświetlenia tacy jak np. Signify, Schreder, LUG, ES-SYSTEM nie są w stanie przedstawić mi prawidłowej oferty ze względu na niespełnienie obliczeń fotometrycznych. Zwracam się z prośbą o udostępnienie do informacji publicznej

referencyjnych obliczeń, gdyż ich brak utrudnia dostępu do udziału w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Dane zawarte w dokumentach będących załącznikiem do SIWZ, są wystarczające do sporządzenia prawidłowej oferty. Załączenie obliczeń fotometryczne dla konkretnej oprawy o określonym typie i określonego producenta było by sprzeczne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i powodowałoby nierówne traktowanie Wykonawców dlatego też takie obliczenia nie zostaną załączone do SIWZ.

Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie klasy drogi dla punktów świetlnych nr 239-242 i 287-294 w Dąbrowej, 606-617 w Trzcianie oraz 834-844 w Mrowli ze względu na wyjątkowo niskie słupy (3 i 4 m przy rozstawie 30 i 40 m) Są to drogi użytkowane głównie przez niezmotoryzowanych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający wprowadza zmiany klasy oświetlenia ulicznego dla określonych poniżej pozycji z tabeli nr 2:

1. dla pozycji nr 239 do 242 klasa oświetlenia P6
2. dla pozycji nr 287 do 294 klasa oświetlenia P5
3. dla pozycji nr 606 do 617 klasa oświetlenia P5
4. dla pozycji nr 834 do 844 klasa oświetlenia P4

Treść pytania:

Zwracamy uwagę na problem pojawiający się przy przygotowaniu projektów oświetlenia w komputerowym programie do symulacji oświetlenia. Otóż, Zamawiający wymaga spełnienia norm oświetleniowych na drogach charakteryzujących się nietypowym rozlokowaniem opraw - duże odstęp między lampami do 40m oraz bardzo mała wysokość zamontowania opraw nawet 3m. Informujemy, że po przeanalizowaniu problemu, stwierdzono, że nie istnieje na rynku żaden producent opraw oświetleniowych, który będzie w stanie spełnić normę PN-EN 13201:2016 dla sytuacji wskazanych w tabeli 2 PFU o numerach:

239 – 242 Dąbrowa

287 – 294 Dąbrowa

606 – 617 Trzciana

834 – 844 Mrowla

W związku z powyższym, wnosimy o odstąpienie od wymogu spełnienia normy PN-EN 13201:2016 w zakresie równomierności U0, U1 oraz w zakresie parametru ośnienia TI.

W razie braku akceptacji na odstąpienie od spełnienia normy w powyższym zakresie, prosimy o dopuszczenie zastosowania rozwiązań technicznych prowadzących do podniesienia wysokości montażu oprawy do poziomu umożliwiającego spełnienie normy PN-EN 13201:2016

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający wprowadza zmiany klasy oświetlenia ulicznego dla określonych poniżej pozycji z tabeli nr 2:

1. dla pozycji nr 239 do 242 klasa oświetlenia P6
2. dla pozycji nr 287 do 294 klasa oświetlenia P5
3. dla pozycji nr 606 do 617 klasa oświetlenia P5
4. dla pozycji nr 834 do 844 klasa oświetlenia P4

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w zakresie:

1. Rozdziału 10 pkt 10.13:

Rozdział 10 pkt 10.13 otrzymuje nowe brzmienie:

10.13. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzywej kopercie (opakowaniu) opieczetowanej pieczętą firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

<p style="text-align: center;">Gmina Świlcza Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.41.2019 Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza Nie otwierać przed dniem 15 stycznia 2020 r. do godz. 10.15</p>

W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponowi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

2. Rozdziału 11 pkt 11.1 i 11.5:

Rozdział 11 pkt 11.1 i 11.5 otrzymuje nowe brzmienie:

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. Nr 205 – sekretariat na II piętrze.

Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2020 r. do godz. 10.00.

Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 7 - sala posiedzeń na parterze w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 10.15.

Odpowiedniej zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu