

Sprawa: RGI.7021.9.2018

Świlcza, 1.09.2018 r

Wyjaśnienie treści rozeznania cenowego nr 1

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie rozeznania cenowego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8) na roboty budowlane, nazwa zadania:

Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej.

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 30.08.2018 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.swilcza.com.pl.

Planowany termin składania ofert: **do 7 września 2018 r. do godz. 13:00.**

Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 3 września 2018 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Chciałam dopytać się o okna. Jakiej jakości, izolacyjności mają być ujęte w ofercie?
Oferta dopuszcza okna na pakiecie 2 szybowym?

Odpowiedź:

1. W ofercie należy ująć okna o izolacyjności $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
2. Zamawiający nie dopuszcza okien w pakiecie dwuszybowym.


mgr inż. Adam Dziedzic