

Modyfikacja treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28 czerwca 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 566964-N-2019, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.swiltcza.com.pl.

Planowany termin składania ofert: do 17 lipiec 2019 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) Gmina Świltcza zmienia oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 15, pkt 10 „Opis sposobu przygotowywania ofert”, ppkt 10.3:

➤ **dotychczasowe brzmienie:**

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzywej kopercie (opakowaniu) opieczątowanej pieczętą firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świltcza
Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.25.2019
Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie
Nie otwierać przed dniem 15 lipca 2019 r. do godz. 10.30

W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponowi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

➤ **nowe brzmienie:**

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzywej kopercie (opakowaniu) opieczątowanej pieczętą firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świltcza
Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.25.2019
Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie
Nie otwierać przed dniem **17 lipca 2019 r.** do godz. 10.30

W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponowi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert;

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 17, pkt 11 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, ppkt 11.1. i 11.5.:

➤ **dotychczasowe brzmienie:**

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 205 – sekretariat na II piętrze.

Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 10.00.

Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 7 - sala posiedzeń na parterze w dniu 15 lipca 2019 o godz. 10.30.

➤ **nowe brzmienie:**

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 205 – sekretariat na II piętrze.

Oferty należy składać do dnia **17 lipca 2019 r.** do godz. 10.00.

Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 7 - sala posiedzeń na parterze w dniu **17 lipca 2019 r.** o godz. 10.30.

W dniu 05 lipca 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść pytania 1:

rys. PB-02 rzut parteru – technologia kuchni pokazuje, że wymianie podlegają okna EI60 szt 2 oraz drzwi EI60 – brak nakładów w przedmiarach.

Odpowiedź:

Drzwi EI60 zostały uwzględnione w przedmiarze robót w poz. 2.3 i 2.13 – w pozycjach tych są uwzględnione 7 szt. drzwi, w tym:

- drzwi wewnętrzne pełne płycinowe – 6 szt.
- drzwi EI60 – 1 szt.

Okna EI 60 należy wycenić.

Poniżej podajemy zakres robót do dodatkowej wyceny:

1.1	KNR 19/931/1 (2)	Wymiana stolarki drewnianej na okna, okna aluminiowe p.poż. o odp. EI60 – o wym. 0,9*0,85	m2	1,53
1.2	KNR 19/931/5 (2)	Wymiana stolarki drewnianej na okna, okna aluminiowe p.poż. o odp. EI60 o wym. 2,5*1,65	m2	8,25
1.3	KNR 19/931/1	Wymiana stolarki drewnianej na okna, okna aluminiowe p.poż. o odp. EI60 – okno podawcze o wym. 0,75*1,0	m2	0,75
1.4	KNR 401/354 /12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	6,8
1.5	KNR 2/302/7	Osadzenie podokienników wewnętrznych prefabrykowanych z płyty MDF gr.2,2cm i szer.30,0cm na zaprawie w ścianach murowanych	m	- 3,6

1.5	KNNR 2/302/ 7	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - aglomarmuru gr 2 cm i szerokości 30 cm	m	9,2
-----	------------------	--	---	-----

Treść pytania 2:

Poz. 2.14 przedmiaru proszę o dokładny opis dotyczący drzwi.

Odpowiedź:

Należy wycenić drzwi aluminiowe o wym. 125x 210 profil zimny, kolor biały, przeszklone do połowy szkłem bezpiecznym.


WÓJT
inż. Adam Dzięcioł

