

RGI.271.32.2019

Świltza, dn. 12.09.2019 r.

### Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świltza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

**Budowa obiektów małej architektury na stadionie sportowym w Dąbrowie (dz. nr ewid. 2163/4)**

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 30 sierpnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 591203-N-2019, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: [www.bip.swiltza.com.pl](http://www.bip.swiltza.com.pl)

Planowany termin składania ofert: do **16 września 2019 r. do godz. 10:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Świltza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Treść pytania nr 1:

Proszę o wyjaśnienie w sprawie wykonania piłkochwyłów:  
projekt budowlany str. 5

Litera B wypełnienie piłkochwyłów siatka polipropylenową wielkość oczka 10\*10 cm, grubość 4 mm, siatka sznurkowa, bez węzłowa, obszyta i wzmocniona w kolorze zielonym natomiast projekt budowlany str 21 - widok z boku legenda do ogrodzenia: siatka ocynkowana powlekana o grubości 4,1 mm, wielkość oczek 55mm

Jakie właściwie ma być wypełnienie piłkochwyłów?

#### Odpowiedź:

**Jak w opisie siatki polipropylenowej.**

#### Treść pytania nr 2:

Proszę o wyjaśnienie w sprawie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami Fitness projekt budowlany wskazuje pod urządzeniami fitness wykonanie stref bezpieczeństwa z piasku a producenci urządzeń zalecają grunt rodzimy tudzież nawierzchnię trawiastą. Jakiej nawierzchni właściwie oczekuje Zamawiający?

#### Odpowiedź:

**Nawierzchnia zgodna z dostarczonym wraz z urządzeniem certyfikatem.**



mgr inż. Adam Dziędzic

INSPEKTOR

mgr Ewa Dziędzic