

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów
tel. 17 865 91 41
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Biuro Projektowe „TRAKT”
Andrzej Grądański
Podleszany 240g
39-300 Mielec

Wasz znak: -
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763B.043.18

Rzeszów, 15.05.2018

Dot.: Warunków technicznych zabezpieczenia czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z projektowaną przebudową drogi gminnej nr 108752R w km 0+006 – km 0+431 w miejscowości Bratkowice gm. Świlcza.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle podaje warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej:

1. W zakresie opracowania zlokalizowana jest istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia stalowa wraz z przyłączami do budynków.
2. Przykrycie sieci gazowej winno pozostać na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niż 1,0m do powierzchni drogi lub chodnika oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m oraz 0,5 m od dolnej warstwy dna rowu odwadniającego.
3. Krawężniki, obrzeża betonowe lub inne elementy uzbrojenia terenu, winny być usytuowane w odległości poziomej min. 0,5 m od zewnętrznej ścianki gazociągu.
4. W przypadku wystąpienia w strefie prowadzonych robót elementów sieci gazowej tj. końcówek kolumn wydmuchowych z rur ochronnych lub układów zaporowo-upustowych należy je dostosować do projektowanej niwelety terenu i zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.
5. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie, w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 – poz. 401).
6. Rozpoczęcie robót drogowych należy poprzedzić wizją w terenie w obecności Kierownik Budowy oraz uprawnionego przedstawiciela Gazowni w Rzeszowie, którą należy o tym fakcie powiadomić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
7. Należy dokonać przekazania placu budowy w celu ustalenia zasad wzajemnej współpracy.
8. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej. Całość prac związanych